

ATTEST

für Planung, Projektierung, Installation und Inbetriebnahme der Brandmeldeanlage im Objekt:

Packari.com GmbH, Europastraße 13, 6322 Kirchbichl

Die **Ausführungen entsprechen** den beiliegenden **Plänen** sowie den Angaben in den Formblättern TRVB S 123-1 bis 123-6 vom 2019-08-08 samt Beilagen.

Brandmeldesystem (Typ/Zertifikatsnummer): Integral IP MXF - B5-SCUA-CP

Das / die eingebaute Brandmeldesystem / Brandfallsteuerzentrale sowie alle Bestandteile entsprechen den einschlägigen Normen und Zertifikaten. Die Anlage wurde in Betrieb genommen, auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft und dem Eigentümer übergeben.

Die **Anlage** wurde am 09.07.19 in Betrieb genommen, die seither aufgetretenen Mängel wurden behoben.

Herr / Frau wurde mit der Bedienung der Brandmeldeanlage vertraut gemacht, die erforderlichen Unterlagen wurden übergeben.

Durchführungsbestätigung (durchgeführte Tätigkeiten ankreuzen!)

Hiermit wird bestätigt, daß die Brandmeldeanlage für oben angeführtes Objekt in den gekennzeichneten Phasen gemäß folgender Norm ausgeführt wurde: **TRVB S 123 – Brandmeldeanlagen**

PLANUNG	PROJEKTUNG	INSTALLATION ¹	LEITUNGSMONTAGE ²	INBETRIEBNAHME	Zertifikatsnummer verbautes System ist im Zertifizierungsumfang	Firmenname Standort	Datum Stempel und Unterschrift
☒	☒	☒	☐	☒	002/BM-PMIbln/004/1 JA ☒ NEIN ☐	Schrack Seconet AG Dr.-Franz-Werner-Strasse 36, 6020 Innsbruck	 88.19
☐	☐	☐	☐	☐	JA ☐ NEIN ☐		
☐	☐	☐	☐	☐	JA ☐ NEIN ☐		
-	-	-	☒ ²	-	X	Elektro Margreiter GmbH Zauberwinklweg 7, 6300 Wörgl	 Elektro Margreiter GmbH Zauberwinklweg 7, 6300 Wörgl - www.margreiter.co.at Tel: +43 (5332) 722 38 -0 - office@margreiter.com

¹... Inklusive Überwachung der Leitungs- und MelderMontage, wenn dies nicht selbst durchgeführt wurde

²... die Leitungs- und MelderMontage (Verlegung von Kabeln und / oder Montage von Meldersockeln und Gehäusen) kann auch durch ein nichtzertifiziertes Unternehmen erfolgen (es sind jedoch dabei die Anmerkungen 1 zu beachten!)

Anmerkungen zu den Bestätigungen: